



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312316000037

委托人 北京平和创业科技发展有限公司
地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
生产者 北京平和创业科技发展有限公司
地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
生产企业 北京平和创业科技发展有限公司
生产地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
产品名称 操作端隔离式安全栅
型号规格 PHC-22TD-1111
防爆标志 [Ex ia Ga] IIC
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.4-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

有效期至 2025 年 09 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0008074



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312316000037

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

-PHC-11TD-11, PHC-22TD-1111

本安参数: $U_m=250VAC/DC$

PHC-11TD-11(3-4), PHC-22TD-1111(1-2, 3-4):

$U_o=28VDC$, $I_o=93mA$, $P_o=0.65W$, $C_o=0.05\mu F$, $L_o=2.4mH$

工作电压: DC24V

防爆标志: [Ex ia Ga] IIC

- 生产者应严格按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0316

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com